384 71 Šumavské Hoštice 21
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy
IČO: 71 003 541
Tel.: účetní 722927760
Tel.: ředitelka 722932152
Email: zsamasumavskehostice@seznam.cz
reditel@zssumavskehostice.cz
datová schránka: vc4mbvt

KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Územní pracoviště Prachatice
k rukám Bc. Šustrové
Hradební 453
383 01 Prachatice

Vaše č. j.: KHSJC 11543/2026/HDM.CB-CK-PT-ST

Naše č. j.: 51/2026

Šumavské Hoštice, 26. 5. 2026

Věc: Písemná zpráva o přijatých opatřeních k odstranění a prevenci nedostatků

Na základě kontrolního zjištění České školní inspekce a Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje podáváme zprávu o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků a prevenci jejich opakování.

V rámci kontroly bylo zjištěno, že ve dvou přízemních učebnách základní školy (počítačová učebna a cvičná školní kuchyňka) dochází k vlhnutí obvodového zdiva a opadávání omítky. Tento stav představuje potenciální zdravotní riziko z hlediska možného vzniku plísní a množení mikroorganismů. Současně bylo konstatováno, že prostory nejsou udržovány v nepoškozeném stavu, čímž dochází k porušení § 21 odst. 1 vyhlášky č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání a mladistvých a dětských skupin.

Přijatá opatření a prevence nedostatků:

Na základě zjištěných skutečností byla neprodleně přijata opatření směřující k ochraně zdraví žáků. Cvičná školní kuchyňka byla okamžitě uzavřena a její prostory byly dočasně vyřazeny z provozu. Současně byly objednány sanační práce, jejichž realizace je plánována v období hlavních prázdnin.

V učebně výpočetní techniky byla přijata dočasná opatření ke zlepšení mikroklimatických podmínek, zejména instalace odvlhčovače, zajištění intenzivního větrání a využívání systému rekuperace. Současně byly naplánovány stavební úpravy směřující k trvalému odstranění příčin vlhkosti a k zajištění bezpečného a zdravého prostředí pro vzdělávání žáků.

Nedostatek je v současné době v procesu odstraňování. Předpokládaný termín úplného odstranění zjištěných nedostatků je stanoven nejpozději do **31. 8. 2026**.

V rámci preventivních opatření bude škola průběžně provádět kontrolu technického stavu budovy a pravidelně vyhodnocovat podmínky, které mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost žáků.

S pozdravem

Mgr. Petra Vaňková
ředitelka školy

Mgr. Petra Vaňková
Digitálně podepsal Mgr. Petra Vaňková
Datum: 2026.05.26 09:50:23 +02'00'