PŘIJATÁ OPATŘENÍ K PROTOKOLU O KONTROLE

Název školy: Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice

Adresa školy: , Šumavské Hoštice 21, 384 71

RED IZO školy: 650 041 038

Ředitel/ka školy: Mgr. Petra Vaňková

Spis: ČŠI-opatření-protokol/2026

Datum zpracování: 22. 5. 2026

Opatření k odstranění nedostatků / adekvátní opatření k prevenci nedostatků uvedených v protokolu o kontrole:

Zjištěné porušení právního předpisu (viz Protokol o kontrole)	**Kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků podle § 29 odst. 2 školského zákona** Ve dvou přízemních třídách základní školy (počítačová učebna a cvičná školní kuchyňka) jsou obvodové zdi vlhké s opadávající omítkou, které představují zdravotní riziko pro žáky (vznik plísní, množení mikroorganismů).
Opatření, která povedou k odstranění nebo prevenci nedostatků	Na základě zjištění ČŠI byla neprodleně přijata opatření k ochraně zdraví žáků. Cvičná školní kuchyňka byla okamžitě uzavřena a její prostory byly dočasně vyřazeny z provozu. Současně byly objednány sanační práce, jejichž realizace byla naplánována v období hlavních prázdnin. V učebně výpočetní techniky byla přijata dočasná opatření ke zlepšení mikroklimatických podmínek, zejména instalace odvlhčovače, zajištění intenzivního větrání a využívání rekuperace. Současně byly naplánovány stavební úpravy směřující k trvalému odstranění příčin vlhkosti a zajištění bezpečného a zdravého prostředí pro vzdělávání žáků.
Termín pro odstranění nebo prevenci nedostatků	Nedostatek je v procesu odstraňování. Předpokládaný termín úplného odstranění nedostatku: nejpozději do 31. 8. 2026. V rámci prevence bude průběžně prováděna kontrola technického stavu budovy a vyhodnocování podmínek ovlivňujících zdraví a bezpečnost žáků.

Mgr. Petra Vaňková

Digitálne podepsal Mgr. Petra Vaňková
Datum: 2026.05.25 06:03:03 +02'00'