Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, elektronická podatelna: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c

Čj.: KHSJC 11543/2026/HDM.CB-CK-PT-ST

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.").

1. **Pravomoc k výkonu kontroly:** § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

2. **Kontrolující** (jméno, příjmení, č. služebního průkazu): [redacted]

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): ----

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) **a důvod jejich přizvání:** -------

3. **Místo kontroly** (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa)**:**
ZŠ Šumavské Hoštice, Šumavské Hoštice 21, 384 71 Šumavské Hoštice

4. **Kontrolovaná osoba:**
právnická osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČ): **IČ 710 03 541**

Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice
Šumavské Hoštice 21
384 71 Šumavské Hoštice

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČ, popř. i obchodní firma):
----

5. **Osoby přítomné na místě kontroly:**

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, totožnost ověřena dle:): **Mgr. Vaňková Petra – ředitelka školy,** [redacted]

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu, totožnost ověřena dle): [redacted] **– pedagog, starosta obce Šumavské Hoštice,** [redacted]

6. **Kontrola zahájena dne:** **7. 4. 2026** **v 8.30 hodin.**

úkonem: Předložením služebního průkazu povinné osobě.

7. **Předmět kontroly:**
Státní zdravotní dozor:
Plnění povinností dané zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění ve spojení předpisů dané vyhláškou č. 160/2024 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin

8. Vzorky odebrány: ne

9. **Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:**
Kontrola evidence výměny filtrů v rekuperačních jednotkách
den jeho provedení: **15. 4. 2026**

10. **Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:**

Z důvodu pracovní neschopnosti ředitelky školy byla za přítomnosti pedagoga školy, který je zároveň starostou obce Šumavské Hoštice, provedena kontrola týkající se podnětu, který KHS Jčk. se sídlem v Českých Budějovicích obdržela dne 2.4. 2026. Předmětem podnětu je odborné posouzení stavu PC učebny a cvičné kuchyňky z hlediska zdravotního rizika užívání těchto prostor (vlhké obvodové zdi).

Zjištěno:

V současné době základní školu navštěvuje celkem 115 žáků (1. roč. – do 9 roč). PC učebna je využívána k výuce informatiky. Dále učebna využívána aktuálně dle potřeby k případnému doučování nebo k výuce odborných předmětů s využitím nootebooků. Dle rozvrhu PC učebna je využívána 26 hodin/týdně. Výuka ve cvičné kuchyňce probíhá dvě vyučovací hodiny 1x za 14 dní, pouze 7. třída, 13 žáků. Cvičná kuchyňka sousedí s PC učebnou. V době kontroly výuka v učebnách neprobíhala. Obě učebny v době kontroly byly vytápěné, okna i dveře uzavřená. V učebně PC je instalována rekuperace. Tato rekuperace byla instalována z důvodu zvýšení kvality vzduchu (snížení obsahu CO_2, snížení vzdušné vlhkosti, vytápění). Dle sdělení osoby přítomné kontrole jsou obě učebny umístěny ve staré části budovy školy, jejíž obvodové zdi jsou kamenné. Dochází zde ke vzlínání spodní vody. Při kontrole v obou učebnách nebyly zjištěny viditelné stopy plísní. Obvodové zdivo je vlhké a opadává. Pravidelně svépomocí škola provádí nejnutnější udržovací práce. Z důvodu vysoké vlhkosti jsou topná tělesa zrezivělá.

Zjištěná závada:
PC učebna i cvičná kuchyňka nejsou udržovány v nepoškozeném stavu, obvodové zdivo je vlhké, opadává omítka – porušen § 21, odst. (1) vyhlášky č. 160/2024 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin.

Dnešního dne 15. 4. 2026 se po ukončení PN dostavila ředitelka školy paní Vaňková, která se vyjádřila ke zjištěnému stavu takto:

- Ve cvičné kuchyňce v polovině března praskla trubka vedoucí k topnému tělesu a k této závadě byl neprodleně objednán servis.
- Učebna, ve které dosud probíhala výuka vaření nebude ihned využívána pro vzdělávání žáků. Předmět vaření bude přesunut do jiných prostor školy – konzumní část ŠJ.
- Po hygienické kontrole jsem ihned do PC učebny instalovala půjčené vysoušeče vlhkosti, po ukončení provozu školy jsou i nadále otevřena okna. Po celou dobu výuky je v provozu rekuperační jednotka. Již jsou vyměněny nové filtry v rekuperační jednotce. Pro pravidelný servis je kontaktová nová firma. Původní firma, která rekuperační jednotku instalovala, ukončila svojí činnost.
- V obou učebnách o letních prázdninách proběhne sanace zdiva v obou učebnách a všechna topná tělesa budou opatřena novým nátěrem.
- Do budoucna bude probíhat pravidelná kontrola stavu v jednotlivých učebnách, aby omítky a topná tělesa popřípadě podlahy byly udržovány v nepoškozeném stavu.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do: ----

Na adresu: KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Územní pracoviště Prachatice
Hradební 435
383 01 Prachatice

12. Poučení:

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 15. 4. 2026 v 8. 45hodin.

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 3 stránky

Protokol o kontrole je vyhotoven elektronicky. Stejnopis protokolu o kontrole se kontrolované osobě doručuje do datové schránky.

15. Podpisy kontrolujících:

[redacted] – podepsáno elektronicky
vyšší rada oddělení HDM CB–CK–PT–ST